Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Umowy – Parametry Jakościowe

Tabela 1.

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Jednostka	Wynik	Wartość dopuszczalna
1	Bakterie grupy *Coli*	jtk/100ml	0	0
2	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	jtk/100ml	0	-
3	*Clostridium perfringens* łącznie ze sporami	jtk/100ml	0	0

Tabela 2.

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Jednostka	Wartość dopuszczalna
1	Barwa	mg/l	-
2	Mętność	FNU	1
3	Odczyn	pH	6,5-9,5
4	Przewodność elektryczna właściwa	µS/cm	2500
5	Zapach	-	-
6	Smak	-	-
7	Amonowy jon	mg/l	0,50
8	Mangan	µg/l	50
9	Żelazo	µg/l	200
10	Ogólny węgiel organiczny	mg/lO_2	-
11	Sód	mg/l	200
12	Glin	µg/l	200
13	Chlorki	mg/l	250
14	Siarczany	mg/l	250
15	Utlenialność z $KMnO_4$	mg/l O2	5,0